
FRIATEC Aktiengesellschaft

An: Herrn Gerlach
Firma: Fa. Gerlach Zubehörtechnik GmbH
Telefon: 0341 426160
Fax: 0341 4290 290

Von: Gudrun Mannweiler
Firma: FRIATEC Aktiengesellschaft
Telefon: 0621/486 – 1769
Fax: 0621/486 – 2080
Email: gudrun.mannweiler@friatec.de

Datum: 07.08.2000

**Seiten einschließlich
dieser Titelseite:** 1

FRIATHERM Installations-System (starr)

- Chemische Widerstandsfähigkeit gegenüber Praktic Gleitschellen

Sehr geehrter Herr Gerlach,

wir haben Prüfkörper aus unserem FRIATHERM Rohr- und Formteilmaterial gegenüber dem Elastomer der Praktic Gleitschellen unter verschiedenen Biegespannungen bei Raumtemperatur getestet.

An den Prüfkörpern wurden nach 1000 h Prüfdauer keine Auffälligkeiten festgestellt.

Weiterhin haben wir Praktic Gleitschellen fest an FRIATHERM Rohre angezogen. Hier wurden nach 3 Monaten Lagerdauer ebenfalls keine negativen Erscheinungen an den Rohren festgestellt.

Mit freundlichen Grüßen

G. Mannweiler

FRIATEC AKTIENGESELLSCHAFT
Division Gebäudetechnik
Labor

Bei unklarer oder unvollständiger Übermittlung erbitten wir Ihren Anruf.
Please notify sender if this transmission failed.
En cas de message illisible ou incomplet, prière de nous téléphoner. Merci.