



Zertifikat

über die
Anerkennung
von
Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

VS Guss AG
Parallelstraße 17

D-42719 Solingen

Anerkennungs-Nr.	Anzahl der Seiten	Gültig vom	Gültig bis
G 4000005	4	19.01.2000	18.01.2004

Gegenstand der Anerkennung:

Rohrhalter an Trägern
Typ 'TKN' M8 M10 M12

Verwendung:

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

Verfahrensrichtlinien - VdS 2344 (1990-07)

Richtlinien für Wasserlöschanlagen
Anforderungen und Prüfmethoden für Bauteile
VdS 2100 (05/88)

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung angegebenen Ausführung

- mit den Bestandslisten nach Anlage 1
 - dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2 (enthält bei Systemen):
 - zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
- Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Haftungsbedingungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag zur Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen. Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle mit sämtlichen erforderlichen Unterlagen unverzüglich und **per Einschreiben** zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Herstellers ist nur im Rahmen des Zertifikates korrekt erdögen und darf nicht auf werbewerbrechswidrige Art und Weise erfolgen.

Köln, den 19. Januar 2000


Schümgel
(Geschäftsführer)


Konrads
(Leiter der Zertifizierungsstelle)



VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln
ein Tochterunternehmen der Deutschen Versicherungsgruppe AG
akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz, Technische Sicherheit sowie die Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkk) (DAkk 11)